



Data 29.10.2025

Zapytanie ofertowe

nr BTL/02/10/2025

Biogazownia Rolnicza Bioutil sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o przedłożenie oferty na przedmiot zapytania zgodny z poniższą specyfikacją:

Zleceniodawca	Bioutil Sp. z o.o. Buczek 10, 86-131 Jeżewo
Dane kontaktowe	Buczek 10, 86-131 Jeżewo - biuro.btl@orlen.pl Sławomir Poćwiardowski – slawomir.pocwiardowski@orlen.pl tel. 509 981 530

Przedmiot zapytania	Zwracamy się z zapytaniem o wykonanie, dostawę, montaż oraz uruchomienie systemu wentylacji anty-odorowej hali przyjęcia substratu, połączonego z bio-filtrem zewnętrznym Pomieszczenie o gabarytach 15x20 [m], wys 9,5 [m]. Wydajność układu wentylacji przyjęto na min 3 000 [m3/h]. W skład ofertowanej instalacji wchodzi: - wentylator wyciągowy kanałowy o wydajności min 3 000 [m3/h], usytuowany w miejscu przejścia kanału wylotowego przez ścianę (kanał wylotowy o średnicy 315mm), wyposażony w falownik do regulacji wydajności - kanał wylotowy łączy się z istniejącym zewnętrznym filtrem antyodorowym BW-3000, - instalacja wyciągowa hali dostosowana do wylotu 315mm- rurociągi wentylacyjne łączna długość kanałów do 45 mb, 5x pochłaniacze powietrza umieszczone we wskazanych punktach, kolana, trójniki. Instalacja mocowana na zawiesz systemowe do konstrukcji / sufitu hali. Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej. - czerpnia grawitacyjna z regulowanymi automatycznie żaluzjami - układ w sposób automatyczny ma utrzymywać w hali zadane podciśnienie na podstawie odczytów z czujnika ciśnienia umieszczonego wewnątrz hali. Istniejący otwór montażowy o wymiarach wys 1400mm szer 1340mm - szafa sterownicza umieszczona na ścianie hali, pulpit sterujący z informacją o ciśnieniu, parametrach pracy wentylatora, oraz z możliwością wprowadzania nastaw ręcznych. - wszelkie prace związane z montażem (również obsadzeniem czerpni w otworze oraz podnośniki osobowe, dźwig itp.) - prace elektrotechniczne wraz z niezbędną infrastrukturą
----------------------------	---

Lokalizacja dostawy lub wykonania usługi	Termin realizacji	Do 31.12.2025
	Lokalizacja	Bioutil sp. z o.o. Buczek 10, 86-131 Jeżewo
	Uwagi	

Uwagi
<i>W celu uszczegółowienia punktów wyciągowych zapraszamy na wizję lokalną</i>

Warunki płatności
Przelew – 30 dni

Termin składania ofert: 10.11.2025

Kryteria wyboru dostawcy: cena 100%

Osoby zainteresowane współpracą, prosimy o składanie ofert na adres email: slawomir.pocwiardowski@orlen.pl , lub osobiście: Buczek 10, 86-131 Jeżewo.

Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do przedstawienia oferty przez adresata, w odpowiedzi na które może prowadzić do zawarcia umowy.

.....
podpis zleceniodawcy